

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR36476001

FORNECEDOR SOLICITANTE

PRODUCT HOLDER CERTIFICATION SOLUTIONS LTDA.

CNPJ: 28.707.531/0001-38

ESTRADA GERAL DE IBIRAQUERA S/N, IMBITUBA, CEP: 88780-000, SANTA CATARINA, BRASIL

FABRICANTE

ZHEJIANG CHANGAN ELECTRICAL ENGINEERING CO.,LTD.

NO.288. WEI 17 ROAD, YUEQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YUEQING CITY, WENZHOU
CITY, ZHEJIANG PROVINCE - CHINA.

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º 348 DE 13/09/2007, ABNT NBR NM 60898:2004.

Escopo de fornecimento

DISJUNTORES

Disjuntor Termomagnético DZ47-63S

Tensões Nominais / N° de Pólos / Capacidade de Interrupção
230-400V~(1P) e 400V~(2P, 3P e 4P) / 1P, 2P, 3P e 4P / Icn=Ics=3kA

Distância de Grade: 35 mm / Atuação Instantânea: "C"

Frequência: 50/60Hz / Temperatura de Referência: 30°C

Série Homogênea 1 – Correntes Nominais: 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A

Marca: ETEK

Data de início da certificação: **11 DE AGOSTO DE 2021.**

Data da validade da certificação: **10 DE AGOSTO DE 2024.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **SF.2440472**

Certificado desde: **11 DE AGOSTO DE 2021**


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU
VERITAS**
2206211045001

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR36476001

Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)			
		Corrente (A)	Polos	Tensão	Curva
ETEK	DZ47-63S	1	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	2	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	4	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	6	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	10	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	16	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	20	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	25	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	32	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	40	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	50	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	63	1	230-400V~	C
ETEK	DZ47-63S	1	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	2	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	4	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	6	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	10	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	16	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	20	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	25	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	32	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	40	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	50	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	63	2	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	1	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	2	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	4	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	6	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	10	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	16	3	400V~	C

Certificado de Conformidade

BR36476001

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)			
		Corrente (A)	Polos	Tensão	Curva
ETEK	DZ47-63S	20	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	25	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	32	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	40	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	50	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	63	3	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	1	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	2	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	4	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	6	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	10	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	16	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	20	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	25	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	32	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	40	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	50	4	400V~	C
ETEK	DZ47-63S	63	4	400V~	C

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 11/05/2021.

Relatórios de Ensaios: B210036-01A1 e B210036-02A1 de 21/07/2021, emitidos pelo The Comprehensive Technical Service Center of Wenzhou Customs - CNAS L2162

Histórico

Data de emissão	Descrição
11/08/2021	Emissão inicial
21/06/2022	Correção dos números dos relatórios de ensaios

“Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado”

